

УКРТЕРМОКОНТ

ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ - 25.02

Паспорт

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход воздуха, м ³ /ч :		
для ФВ6-02.....	6	
для ФВ25-02.....	25	на входе,
Допускаемое давление		
МПа(кгс/см ²).....	0.3-0.8 (3-8)	
Степень очистки воздуха в течение 4500 ч работы		
фильтрующего элемента, %, не более	99,95	
Падение давления в фильтре при нижнем значении давления на		
входе и максимальном расходе,		
МПа (кгс/см ²), не более	0.02(0,2)	
Масса, кг, не более:		
для ФВ6-02	0.5	
для ФВ25-02.....	0.8	
Габаритные размеры, мм, не более :		
для ФВ6-02	Ø 78x140	
для ФВ25-02	Ø90x145	

Примечание. Расход воздуха указан при атмосферном давлении 101325 Па (760 мм рт.ст), температуре окружающего воздуха 20 °С и наибольшем давлении на выходе

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Примечание
Фильтр воздуха	1 шт.	Согласно заказ-наряда
Паспорт	1 экз.	
Штуцер присоеди- тельный	2 шт.	
Прокладка	2 шт.	
Патрон фильтрующий	1 шт.	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр воздуха ФВ - 25.02 соответствует техни-
ческим условиям ДСТУ 2967-1:2003 и признан
годным для эксплуатации.

М.П. ОТК

Дата выпуска 27.07.2015

ОТК _____

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу фильтра в
течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии
соблюдения правил
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготов-
ления