



**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

**ПУ-1М-02**

**Паспорт**

**ААРЛ.426451.001-02ПС**

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение изделия

ААРЛ.426451.001-02

Наименование

Пульт управления  
ПУ-1М-02

Дата выпуска

29 сентября 2016 г.

Заводской номер

162008

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение	Примечание
Напряжение питания, В	от 18 до 31,2	
Погрешность контроля параметров, не более:		
обороты (об/мин), моточасы (ч)	2,5 %	
температура (°С), давление (кПа)	0,02 %	
Значения уставок:		
частота вращения вала, об./мин	500; 1350; 1750	
температура воды, °С	45; 95; 100	
температура масла, °С	35; 45; 95; 100	
давление масла, кПа	80; 170; 220	
Габаритные размеры, мм	255x240x170	
Масса, кг, не более	4,5	

## **ВНИМАНИЕ!**

Пульты управления ПУ-1М-02 ААРЛ.421451.001ТУ поставлялись с датчиками давления воды (ДДВ) двух типов - диапазон измерения 0-0,4 МПа и 0-1,6 МПа.

Пульт ПУ-1М-02 заводской № 162008 предназначен для работы с ДДВ, у которого диапазон измерения 0-1,6 МПа.

Если к данному пульту подстыковать ДДВ, у которого диапазон измерения 0-0,4 МПа, то ПУ-1М-02 будет показывать не верное значение давления воды – в четыре раза больше реального. На функционирование пульта это ни как не отражается. Оператор должен учитывать, что на индикации давление воды завышено в четыре раза.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение документа	Наименование	Кол.	Зав. номер
ААРЛ.426451.001-02	Пульт управления ПУ-1М-02	1	162008
ГЕО.364.126ТУ	Розетка 2РМДТ24КПН10Г5В1В	1	
ГЕО.364.126ТУ	Вилка 2РМ24КПН19Ш1В1	1	
ГЕО.364.126ТУ	Вилка 2РМ27КПН24Ш1В1	1	
ОСТ 92-0531-70	Наконечник 2,2-6,5-25-Н1-3,0.-С(60)Зогл	6	
ААРЛ.426451.001-02ПС	Паспорт	1	
ААРЛ.421451.001-02ТО	Техническое описание и инструкция по экс- плуатации	1	

### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления ПУ-1М-02 № 162008 соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 29.09.16

Проверку произвел 



## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

### УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЕМ УСУ-Д-1М-02 ААРЛ.421451.001ТУ

Наименование	Обозначение документа	Кол., шт.	Заводской номер
1. Пульт управления ПУ-1М-02	ААРЛ.426451.001-02	1	162008
2. Пульт управления ПУ-1М-02. Паспорт	ААРЛ.426451.001-02ПС	1	
3. Устройство сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-02. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	ААРЛ.421451.001-02 ТО	1	

Дата упаковки 29.09.2016 г.

Упаковщик



## **5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

При отказе пульта управления ПУ-1М-02 в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и направлен в адрес предприятия-изготовителя.

## **6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества пульта управления ПУ-1М-02 требованиям технических условий при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, указаний по монтажу, а также отсутствию механических повреждений.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

В пределах гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает безвозмездное восстановление работоспособности пульта управления ПУ-1М-02 в случае его отказа.

В послегарантийный период эксплуатации все работы, необходимые для восстановления пульта управления ПУ-1М-02, проводятся за счет предприятия-потребителя.