8. Сведения о рекламациях

ДКПП 31.62.11.900 группа 31.120
(ОКП 379184)

СИГНАЛИЗАТОР КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

ВПЭ-3бм



ПАСПОРТ

ААКП.73 0300.00 ПС

1. Основные сведения об изделии

Обозначение ВПЭ-3бм У2 ТУ У 31.6-21185050-001-2004

Дата изготовления - 4 АВГ 2015

Заводской номер 002133

Дата введения в эксплуатацию _____

2. Основные технические данные

Рабочий ход штока арматуры _____ 1-510 оборотов

Масса _____ не более 0.9кг

Напряжение питания _____ 220В/50Гц+10%,-15%

3. Комплектность.

ВПЭ-3бм _____ 1 шт.

Пульт настройки ПНб-05а _____ ~~1~~ шт.

Паспорт ААКП.73 0300.00 ПС _____ 1 шт.

РЭО ААКП.73 0300.00 РЭ _____ ~~1~~ экз.

4. Ресурс, срок службы и хранения

Ресурс ВПЭ-3бм - 18000 циклов в течение срока службы 10 лет, в том числе 3 года хранения в упаковке изготовителя в складских помещениях.

Указанные ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Гарантии изготовителя (поставщика).

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу сигнализатора ВПЭ-3бм в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты передачи потребителю. В течение гарантийного срока в случае выхода сигнализатора из строя не по вине потребителя, ремонт производится за счет изготовителя.

6. Свидетельство о консервации и упаковывании.

ВПЭ-3бм подвергнут консервации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документацией.

Срок действия консервации - 1 год.

УПАКОВЩИК №1

- 5 АВГ 2015

(подпись) (фамилия) (дата)

7. Свидетельство о приемке.

ВПЭ-3бм У2 ТУУ 31.6-21185050-001-2004 зав.№ 002133 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствующих ТУ, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

ОТК 34 ОТК

- 4 АВГ 2015

(подпись) (фамилия) (дата)